

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Россия, 303852, Орловская область, г. Ливны, пер. Железнодорожный, дом 10 А
тел./факс (48677) 2-10-80
ИНН 5702012944, КПП 570201001
ОГРН 1155749008480

Исх. № 335

от «11» июня 2024г.

на № 811-0

от «20» мая 2024г.

Предложения по проекту актуализации
схемы теплоснабжения города Ливны 2025 год

Главе города Ливны
С. А. Трубицину

Уважаемый Сергей Александрович!

Для актуализации схемы теплоснабжения города Ливны на 2025 год предприятием МУП «Ливенские тепловые сети» в феврале 2024 года были направлены предложения о внесении изменений в схему теплоснабжения.

Изучив размещенный на официальном сайте администрации города Ливны проект актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения города Ливны, предприятием МУП «Ливенские тепловые сети» определено, что предложения внесены некорректно.

На основании ранее предоставленных нашим предприятием документов, необходимо внести изменения в Проект утверждаемой части и в Обосновывающие материалы. Внести изменения в Проект утверждаемой части:

- таблица 2.3.1. по котельной Березовая,7 подключенная нагрузка не соответствует
- таблица 3.2.1. Установленная тепловая мощность не соответствует техническим данным
- таблица 11.1. Структура потребления тепловой энергии – не соответствует
- таблица 14.1. № 5 Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде указано $0,215 \text{ Гкал/м}^2/\text{год}$, что не соответствует утвержденному нормативу Постановлением Администрации города Ливны от 01.12.2006 №43 – $0,2 \text{ Гкал/м}^2/\text{год}$

- таблица 14.4. № 7 и № 8 не внесены изменения

- таблица 14.5 № 13,14 16 не внесены изменения

Внести изменения в Обосновывающие материалы

- Глава 1 часть 1 раздел 1. Необходимо корректно прописать -АО КВАДРА отпускает тепловую энергию промышленным объектам, по тепловой сети в зоне Ду 500 – МКД, бюджетным организациям и прочим потребителям, по тепловой сети в зоне Ду 300 МУП «Ливенские тепловые сети»

- таблица 1.2.1.1. внести изменения оборудования по котельной Кирова 22

- таблица 1.3.13. норматив технологических потерь внести изменения согласно Приказу Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области для МУП «Ливенские тепловые сети» на стр.97 указать правильный номер приказа

- на стр.100 в таблице данные по АО КВАДРА о фактических потерях в своих сетях и показатели по ПП Ливенская ТЭЦ указаны не корректные данные.

- таблица 1.5.1.1.2 внести изменения по котельной Березовая,7

- таблица 1.5.6.7. внести изменения по котельной Березовая,7

- таблица 1.5.7. указаны некорректные данные, не указан фактический год


- стр. 235 по котельной Березовая,7 некорректно указана подключенная нагрузка

- таблица 6.1. внести изменения по нормативным потерям

- таблица 6.5.1 внести изменения по установленной мощности по всем котельным

- таблица 6.6.2 внести изменения по установленной мощности по всем котельным

- стр. 277 внести изменения в таблице Значение перспективных потерь, согласно Приказу Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области для МУП «Ливенские тепловые сети»



- стр. 301 внести изменения по котельной Березовая, 7
- стр. 328 Анализ обоснованности температурных графиков исключить второй абзац текста.
- таблица 13.1 Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде указано 0,215 Гкал/м²/год, что не соответствует утвержденному нормативу Постановлением Администрации города Ливны от 01.12.2006 №43 – 0,2 Гкал/м²/год
- таблица 13.2. № 6 на 2025 год некорректно указаны показатели
- таблица 13.4 № 7 внести изменения показателей на 2025 год
- таблица 13.5. № 13,14,15 внести изменения показателей на 2025 год

Исходные данные

Таблица 1 № 1 указать правильно наименование ТСО стр.513


Таблица 2 внести корректные данные по оборудованию котельных стр. 513,514

Таблица 12 внести корректные данные по Гкал - котельной Пухова,28 и кот. Березовая,7

Листы из схемы теплоснабжения города Ливны, где внести изменения прилагаются.

С уважением,

Директор



С. Д. Полетаев

Плохих Н.Н.
8 48677- 22989

Администрация
г. Ливны
от 16.06.2011